

ZP.PN.271.01.2017

Kikół, dnia 08.03.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia się, że w dniu 07 marca 2017 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na „**Dostawę gruzu betonowego na drogi gminne w 2017 roku**”, dotyczący:

zapytania następującej treści:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia informuję, iż dostawca dostarczy gruz wraz z rozgarnięciem w ilości 583 ton oraz z rozgarnięciem i zagęszczeniem w ilości 272 ton. Czy rozgarnięcie ma zostać wykonane przy użyciu równiarki, a zagęszczenie przy użyciu walca?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wskazuje konkretnej maszyny do rozgarnięcia gruzu betonowego. Gruz winien być równomiernie rozgarnięty przy użyciu maszyny, jaką dysponuje Wykonawca tj. np. równiarki, koparko ładowarki lub ładowarki, natomiast zagęszczenie gruzu betonowego winno nastąpić przy użyciu walca drogowego lub zagęszczarki o sile nacisku powyżej 500 kg. Po wykonaniu danego odcinka drogi przeprowadzony zostanie odbiór przez pracownika urzędu.

Z up. WÓJTA
mgr *Maria Kulig*
SEKRETAŹ GMINY
(kierownik zamawiającego)