

Kikół, dnia 05.12.2017 r.

Gmina Kikół  
Plac Kościuszki 7,  
87-620Kikół

### Do Wszystkich Wykonawców

**Dotyczy ogłoszenia nr: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół” Ogłoszenie nr 618971-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.**

### WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Gmina Kikół przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytanie z dnia 24.11.2017 r. dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie precyzyjne podanie profili i szyb drzwiowych aby uzyskać współczynnik przenikania  $U=0,9 \text{ W/m}^2$ , w opisie technicznym dla drzwi aluminiowych podaje się współczynnik przenikania ciepła  $k\text{-mi} = 1,3 \text{ W/m}^2$ , który współczynnik jest właściwy i jakie profile i szyby zastosować żeby uzyskać  $U=0,9 \text{ W/m}^2$  ?

#### Odpowiedz:

Drzwi dobrać według projektu po zmianie audytu ( rys 5001) – drzwi PCV.

Profile: 7 – komorowe profile ramy i 5 – komorowe profile, skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego, w klasie A, o głębokości zabudowy 82 mm.

Szyby: pakiet czteroszybowy wypełniony kryptonem o  $U_g = 0,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , ewentualnie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła  $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

  
WÓJT  
Józef Prędenkiewicz

# ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:50

## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL DRZWI	D-01		D-02		D-03		D-04		D-05	
	SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIETLE	S [cm]	150	100	160	90	90	180	200	200	
OSZCIEŻY	H [cm]	200	200	200	80	80	80	80	80	
WYMIAR W ŚWIETLE	S [cm]	140	90	150	80	80	80	80	80	
OSZCIEŻNICY	H [cm]	205	205	205	185	185	185	185	205	
ILOŚĆ	[szt.]	L	L	L	L	L	L	L	L	
		-	2	-	0	1	0	1	0	
RAZEM		3	2	1	1	1	1	1	1	
UWAGI	ZEWNETRZNE, PCV, KOLOR BIAŁY U=0,9 W/(m²K)									
	ZEWNETRZNE, PCV, KOLOR BIAŁY U=0,9 W/(m²K)									
	STALOWE, EBR0									
	STALOWE, ZEWNETRZNE, U=0,9 W/(m²K)									
	ZEWNETRZNE, PCV, KOLOR BIAŁY U=0,9 W/(m²K)									

### UWAGI :

- Wymiary podano w cm.
- Rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią rysunku oraz opisem technicznym.
- Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary z natury.

WPG

WENSKI PROJECT GROUP  
ul. Kormoraków 55/6, Budyse, BS-432  
tel. 0948 885 777 213, mail: biuro@wenski.pl

TERMOKONSTRUKCJA BUDYNKOW  
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
NA TERENIE GMINY KIKÓŁ

Dr: nr 140/75, GMINA KIKÓŁ  
dbr. Kikół, gm. Kikół, PULC. KOSZCZAKI 7  
ul. Zbawicielskiego 1, 87-620 Kikół

mgr inż. Damian Wesoła  
nr upr. POM/0309/PWCK/13  
spec. Konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Władysław Wenta  
nr upr. AUB-KZ-7210/205/90  
spec. Konstrukcyjno-budowlana

KONSTRUKCJA PR. BUDOWLANY DWL 161005 287222005  
skala: 1:50 DW\_161005\_PBD\_KN\_5001  
data: 15.05.2024