



Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7,
87 – 620 Kikół
054 28 946 70

Kikół; dn. 14.01.2021r.

ZP.PN.271.07.2020

Do wszystkich Wykonawców

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 775851-N-2020 z dnia 2020-12-30 r. **Dotyczy: „Budowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”**

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz 2020), Gmina Kikół przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie zaworów z napędem pneumatycznym zamiast elektrycznym, jest to technika powszechnie stosowana, usprawniająca automatykę

Odpowiedź nr 1

Inwestor nie dopuszcza zastosowania zaworów z napędem pneumatycznym, należy zastosować napędy elektryczne.

Pytanie nr 2

Jakie są wymagania w stosunku do projektowanego budynku SUW, czy w budynku wydzielić pomieszczenia na agregat prądotwórczy (z montażem dobranego agregatu o załączeniu automatycznym) oraz jakie pomieszczenia należy wydzielić, np.: chlorownia, WC, dyspozytornia magazyn i inne.

Odpowiedź nr 2

W budynku należy wydzielić pomieszczenia na agregat prądotwórczy, chlorownię z osobnym wejściem, WC, dyspozytornie oraz magazyn.

14.01.2021



Pytanie nr 3

Czy inwestycja wymaga wyłączenia z produkcji użytków rolnych, a jeśli tak, kto będzie przygotowywał wniosek dotyczący „odrolnienia” gruntów i ponosił koszty dotyczące „odrolnienia”. Z Załączonej do SWIZ mapy wynika, że SUW zlokalizowana jest na gruntach klasy RIIIa – RIIIb.

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1161 z późn. zm.) grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi są gruntami rolnymi, w związku z tym nie wymagają wyłączenia spod produkcji rolnej.

Pytanie nr 4

Czy Inwestor dysponuje gruntem na cele budowlane dla działki SUW, ujęcia oraz rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz kabli (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, PFU powinien zawierać oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane).

Odpowiedź nr 4

Inwestor dysponuje gruntem na cele budowlane dla działek nr: 158/1, 80 i 81 w obrębie Sumin PGR.

Pytanie nr 5

Zwracamy się o zamieszczenie decyzji zatwierdzającej zasoby wodne ujęcia tj. istniejących studni nr 1 i nr 2, w celu określenia wydajności poszczególnych studni.

Odpowiedź nr 5

Kopia decyzji zatwierdzającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych dla studni nr 1 i nr 2 stanowi załącznik do wyjaśnień na zapytania wykonawców.

WÓJT
Józef Prędenkiewicz

STAROSTWO POWIATOWE
W LIPNIE
ul. Sierakowskiego 10 B
87-600 Lipno
OS.6531.1.2012

URZĄD GMINY Kikół	
Wpł. dnia	2012-01-16
Nr	280
do kogo	P. Wójta
DECYZJA podpis	

Lipno, dnia 10.01.2012 r.

Proszę sprawdzić
do kogo ma być skierowane
do reprezentacji rady gminy
w Suminie nie ma
studni obiektu to decyzja
Z up. WÓJTA

Na podstawie art. 93, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo o urzędowym zaopiniowaniu i udziale w sprawach publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1777) oraz art. 104 i 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół w sprawie zatwierdzenia „DODATKU DO DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ ustalającej zasoby eksploatacyjnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Sumin, gmina Kikół”

**STAROSTA LIPNOWSKI
ZATWIERDZA**

„Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Sumin, gmina Kikół”

Wydatności eksploatacyjne określono:

dla studni nr 1: $Q_e=50,0\text{m}^3/\text{h}$ przy $S_e=3,55\text{m}$

dla studni nr 2: $Q_e=50,0\text{m}^3/\text{h}$ przy $S_e=4,68\text{m}$

UZASADNIENIE

Do tutejszego urzędu wpłynął wniosek z „Dodatkami do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Sumin, gmina Kikół ” w celu zatwierdzenia. Jest to aktualizacja dokumentacji hydrogeologicznej studni nr 1 i nr 2 , udokumentowane w 1993 roku przez Zakład Badań Geologicznych i Wierceń studziennych „TOLWOD”, opracowany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o.:

mgr inż. Agnieszka Myśliwiec - uprawnienia geologiczne: Kat. nr IV-0433

mgr Grzegorz Grzegorzewski – uprawnienia geologiczne: Kat: Nr V-1406, VII-1345

Teresa Zwierzchowska

Ujęcie stanowić może dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę dla wodociągu gminnego w Gminie Kikół. Woda wymaga prostego uzdatniania.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania



z up. STAROSTY

Eliza Jęłowicka-Rudewicz
NACZELNIK WYDZIAŁU
ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Zał. 1. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kikół. Plac Kościuszki 7,
87-620 Kikół +zał
2. A/a +zał.

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego,
Delegatura we Włocławku, ul. Bechiego 2, 87-800
Włocławek +zał.
2. Państwowy Instytut Geologiczny, Centralne Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. +zał.
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. F. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk